ESŐBEÁLLÓ

OSZLOPOK ELHELYEZKEDÉSE



M=1:50

NAPVITORLA



vízhatlan, UV álló napvitorla
- mérete: ~16 m2 (5,8x5,1,4,3x4,5 m)
- színe: kék (végleges Arculati kézikönyv)
- gyártó által meghatározott rozsdamentes feszítő- és rögzítőelemekkel ellátva, a fém kupak szeméhez rögzítve

M=1:100

OSZLOPOK



ø120 mm átmérőjű, 200 mm hosszúságú, 3 mm vastag fémkupak rozsdamentes csavar rögzítéssel, hegesztett, rozsdamentes vagy horganyzott (Arculati kézikönyv szerint) szemmel ellátva, amelyhez a vitorla rögzíthető. A fém kupak és a vörösfenyő oszlop egy síkban helyezhedik el A fémkupakot úgy kell az oszlopra ráhelyezni, hogy az acél szem az átlósan elhelyezkedő oszlop felé nézzen.

ø12 cm, körmart vörösfenyő oszlop az információs táblák oszlopaival megegyező felületkezeléssel

I. oszlop
3,1 fm hosszú (1 m földfelszín alatt) gumiburkolat rétegrendhez csatlakozva

II. oszlop
~3,4 fm hosszú (1 m földfelszín alatt) mérete a IV. oszloppal megegyezik - helyszíne méretezendő a rézsű magasságától függően fadeck mögött

III. oszlop
3,1 fm hosszú (1 m földfelszín alatt) palló rétegrendhez csatlakozva

IV. oszlop
3,4 fm hosszú (1 m földfelszín alatt) gumiburkolat rétegrendhez csatlakozva

C10/30 FN beton pontalap
zúzott kő 4/11

M=1:25

FA DECK

ZÁRTSZELVÉNY KERET

A keret belső méretezése iránymutató, kialakításánál úgy kell eljárni, hogy a párnafák rögzítéséhez szolgáló elemeket min. 1 m-ként, a stabilitást szolgáló, egymáshoz rögzítésre szolgáló elemeket min. 2 m-ként kell az alapkerethez hegeszteni. Kizárólag időjárásnak ellenálló anyag használható fel.



- 370 mm-es lábak (10 db)
- 220 mm-es lábak (6 db)
- 70 mm-es lábak (7 db)
- 820 mm-es lábak (2 db - pontalappal rögzítve)
- 670 mm-es lábak (3 db - pontalappal rögzítve)

Anyagszükséglet: 116,5 fm 50x50 mm-es, időjárásálló, hegesztett zártszelvény

ZÁRTSZELVÉNY KERET 0.35 m magasságban



ZÁRTSZELVÉNY KERET 0.20 m magasságban



ZÁRTSZELVÉNY KERET 0.05 m magasságban



M=1:50

PÁRNAFÁK



A párnafák elhelyezése iránymutató, elhelyezésüknél úgy kell eljárni, hogy a párnafák max. 50 cm-re helyezkedjenek el egymástól, ügyelve, hogy a deszkázat szélei is megfelelően alá legyenek támasztva.

Anyagszükséglet: 45 fm 7,5x5 cm-es vörösfenyő palló, kültéri impregnáló alapozóval felületkezelt, önmetsző fémcsavarral rögzítve

DESZKÁZAT



Az egyes részek deszka anyagszükségletét a részletrajz tartalmazza. Törekedni kell a minél hosszabb egybefüggő fák alklamazására

Anyagszükséglet: 205 fm 15x2,5 cm-es vörösfenyő deszka stégcsavarral a párnafához rögzítve, Tikkurila teraszolajjal felületkezelve

D-D METSZET



50x50 mm-es zártszelvény C10/30 FN beton pontalapban

15x2,5 cm vörösfenyő deszkázat 4 mm réseléssel

7,5x5 cm vörösfenyő palló 50 cm-ként

50x50 mm-es zártszelvény a pallók alátámasztásához

15x2,5 cm vörösfenyő függőleges deszkázat 4 mm réseléssel

M=1:10

MEGJEGYZÉSEK:

A Szentendre Postás strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: munkaközi Arculati Kézikönyv) munkaközi anyagával összhangban készült el, több helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ügynökség által véglegesen elfogadott anyagra (a továbbiakban: végleges Arculati Kézikönyv).

Az egyedi tervezésű berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag, felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

Az egyedi tervezésű berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes acél. pontos felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv határozza meg.

A gyártmánytervek elkészítése a tervlapok alapján a kivitelező feladata.

MUNKA TÁRGYA: SZABADSTRAND TÁJÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVE
SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)

MEGBÍZÓ: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2000 SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.

TERVEZŐ: PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT.
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 34.
WWW.PAGONYIRODA.HU, +36 30 626 7757

VINCZE ATTILA — FELELŐS TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, K/1 01-5089
ANGYAL ANDREA — OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SIMON KATA — OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
SEPRENYI ÁGNES — OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
KOZMA ILDIKÓ JÚLIA — OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK

RAJZKÓD: R-08
TERVLAP CÍME: ESŐBEÁLLÓ RÉSZLETTERVE
MÉRETARÁNY: M = 1:50
2019. MÁRCIUS

EZ A TERV A PAGONY TÁJ - ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI.