



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Vízikönyvi szám: D.2/1/1846

Tárgy: Szentendre, Pap-szigeti csáposkút
vízbázis védőidomának és
védőterületének kijelölése
Hiv.szám: 35100/6152/2022. ált.
Ügyintéző: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A **DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.** (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., adószám: 10863877-2-44; a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében álló, Szentendre, Pap-szigeti csáposkút **belső, külső és hidrogeológiai „A” védőövezetét, valamint belső, külső és hidrogeológiai védőidomának „A” zónáját** e határozat rendelkező része szerint, az ott meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

KIJELÖLŐM.

egyúttal a 35100/9417-14/2020.ált. számon módosított KTVF: 28703-1/2012. számú határozatot

v i s s z a v o n o m .

I. KIJELÖLÉSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Vízbázis megnevezése:

Szentendre, Pap-szigeti Vízbázis

Vízilétesítmények üzemeltetője, engedélyese:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)

Vízjogi üzemeltetési engedély:

Alapengedély: KTVF: 37689-1/2010.

Módosítások: 35100/6594-3/2022.ált., 35100/16480-1/2016.ált. (FKI-KHO: 11129-1/2016.), KTVF: 37689-3/2010.

Engedély hatályos: 2032. július 31. napjáig

Vízikönyvi szám: D.2/1/1846

A vízbázisról ellátott települések:

Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pomáz, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Budakalász, Üröm, Pilisszántó, Pilisborosjenő, Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Tinnye.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A kútból kitermelt víz tárgyi településeket látja el más vízbázisokkal közösen az Üzemeltető által üzemeltetett jobb parti regionális hálózaton keresztül.

A víztermelő kút elhelyezkedése és az ingatlan tulajdonosa:

Kataszteri szám	Helyrajzi szám (Szentendre)	Ingatlan tulajdonosa
K-89	4486/2	Magyar Állam

1. A VÉDELEM ALÁ HELYEZETT VÍZBÁZIS VÍZILÉTESÍTMÉNYEINEK, VÍZKÉSZLETÉNEK ÉS A KIJELEMLÉSÉNEK ALAPADATAI

1.1. A védelem alá helyezett vízkivételi mű főbb műszaki adatai:

Kataszteri szám: K-89
 EOVS: 259 463,54
 EOVS: 652 763,02
 Z_{terep} : 103,3 mBf (rendezett terepszint)
 $Z_{\text{csőperem}}$: 105,83 mBf
 Talpmélység: 13,8 m
 Csővezés: 0,0 – 13,8 m között Ø 2230/2200 mm-es acél cső
 Csápok: Északi:
 Ø 219/203 mm-es acél csövek,
 9,8 – 10,0 m, illetve 10,4 – 10,8 m közötti mélységbe telepítve
 0,0 – 35,2 m, illetve 0,0 – 37,2 m teljes hosszban részelve
Déli:
 Ø 219/203 mm-es acél csövek,
 9,8 – 10,0 m, illetve 10,4 – 10,8 m közötti mélységbe telepítve
 0,0 – 43,4 m végig, illetve 35,2 – 65,2 m között részelve

1.2. Védelem alá helyezett vízkészlet:

A védőidomok meghatározásánál figyelembe vett termelés:

Kataszteri szám	Belső védőövezet (m ³ /nap)	Külső védőövezet (m ³ /nap)	Hidrogeológiai védőövezet „A” zóna (m ³ /nap)
K-89	5700	4700	4110

Lekötött vízmennyiség: 1 500 000 m³/év (4110 m³/nap)
 Vízadó réteg: felső-pleisztocén folyóvízi homok és kavics
 Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (partiszfűrésű)
 Vízminőségi kategória: I.

1.3. A vízbázison létesített felszín alatti víz megfigyelő rendszer:

A vízbázisvédelmi monitoring tevékenységet 16 db figyelőkút (M-1 – M-8; Sz-1; Sz-2; I-1 – I-4; F-2; F-3) látja el, melyek KTVF: 8739-3/2013. számon vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedéllyel rendelkeznek (érvényes: 2023. június 30-ig).

1.4. A védelem alá helyezett vízbázis védőidom-lehatárolását megalapozó modellszámítás:

A modellterület határai:

A modellterület K-Ny-i irányban kb. 1300 m, É-D-i irányban kb. 1900 m élhosszúságú téglalap, melynek sarokpontjai:

Sarokpont	EOV X	EOV Y
1.	260 556,835	653 355,909
2.	258 643,166	653 355,909
3.	258 643,166	652 044,091
4.	260 556,835	652 044,091

A modell vertikális határai:

Felső felület	terepszint
Alsó felület	84 mBf

Horizontális tagolás:

A rácsháló 147 oszlopot és 362 sort tartalmaz. Az alap rácsháló kiosztás 10×10 m, azonban az oszlopokat a Ny-i peremtől mérve 300 m-en, továbbá a sorokat az É-i határtól 200 m-ig ritkítva 100×100 m-es cellafelbontás lett alkalmazva. A cellafelbontás a termelő csáposkút környezetében $0,5 \times 0,5$ m-es.

A modellben alkalmazott rétegsor és hidrodinamikai paraméterek:

Réteg szám a	Képződmény	Képződmény kora	Hidro- sztratigráfiai egység	Zóna jele	k _h (m/s)	k _v (m/s)	Effektív Porozitás
1	Fedő üledék	Holocén és recens	fedő	1	1,0×10 ⁻⁷	5,0×10 ⁻⁸	0,13
1-2	Kis-Duna folyóvízi üledék	Holocén és recens	fedő	5	3,0×10 ⁻⁶	2,0×10 ⁻⁶	
1-2	Duna folyóvízi üledék	Holocén és recens	vízadó	4	4,0×10 ⁻⁴	4,0×10 ⁻⁵	0,3
3	Kavicsos- homokos összlet	Negyedidőszaki		13	2,31×10 ⁻³	2.31×10 ⁻⁴	
				3	6,0×10 ⁻⁴	6,0×10 ⁻⁵	
				7	1,16×10 ⁻⁴	1,16×10 ⁻⁵	

Réteg szám a	Képződmény	Képződmény kora	Hidro- sztratigráfiai egység	Zóna jele	k_h (m/s)	k_v (m/s)	Effektív Porozitás
				12	$1,16 \times 10^{-3}$	$1,16 \times 10^{-4}$	
2, 4	Homokos képződmények			2	$3,0 \times 10^{-5}$	$3,0 \times 10^{-6}$	0,28
4-5	Agyagos képződmények	Negyedidőszaki	fekü	11	$1,0 \times 10^{-9}$	$1,0 \times 10^{-9}$	0,1
1-5	Dobogókői Andezit Formáció, Holdvilágárki Dácittufa Formáció, Törökbálinti Homokkő Formáció, Budafoki Formáció	Miocén, oligocén	fekü	6	$2,48 \times 10^{-7}$	$2,48 \times 10^{-7}$	0,0082

1.5. A védőidom és védőterület kijelölését megalapozó dokumentáció:

- Smaragd GSH Kft. (1114 Budapest, Villányi út 9.; a továbbiakban: Tervező): „A DMRV ZRT. ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SZENTENDRE PAP-SZIGETI VÍZBÁZIS VÉDŐIDOM-VÉDŐTERÜLET FELÜLVIZSGÁLATA” című dokumentáció; kelt: 2021. szeptember 15. – 2022. április 01. (a továbbiakban: Dokumentáció);
- Tervező 2022. június 27-én kelt hiánypótlási dokumentációja;
- Tervező 2022. szeptember 08-án kelt hiánypótlási dokumentációja.

1.6. Potenciális és tényleges szennyezőforrások a védőterületen:

A Dokumentációban Tervező az alábbi potenciális szennyezőforrásokat azonosítja:

Kommunális eredetű potenciális szennyezőforrások:

- A védőterületen üdülõházas terület, strand, vendéglátóhely és kemping található. Üzemeltető adatszolgáltatása alapján azok a szigeten található ingatlanok, amelyen épület is található, mind csatornázottak. Potenciális szennyezőforrásnak a csatornahálózaton bekövetkező esetleges havária esemény tekinthető.
- Illegális zöldhulladék lerakóhelyek a sziget északi és déli csücskénél, a vízmű üzemi területének közvetlen közelében, illetve az M-6 megfigyelő kút környezetében (2022. januári állapot).

Vonalszerű szennyezőforrások:

- Egy Dunán levonuló haváriaszerű szennyezés a partiszűrész vízbázis termelőkútját is elszennyezheti.
- A 11. számú főút a vízbázis hidrogeológiai védőterületének „A” zónája közelében halad el. A téli síkosságmentesítés során használt sózásból eredő klorid szennyezés a vízbázis I-3 jelű figyelőkútjában detektálható. A szigeten található burkolt út (4492

hrsz.) Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában áll, téli időszakban történő síkosságmentesítéséről nincs adat.

Egyéb szennyezőforrások:

- A Pap-szigeten a 4486/1 és a 4491 hrsz alatt strandfürdő található. A vízbázis védőövezeteit kijelölő határozat kiadása óta a strand működése ellehetetlenült, a terület és a létesítmények állapota elhagyott, gondozatlan. A medencék vizéhez adagolt vegyszerek tárolói és a vegyszeradagoló berendezések elhanyagolt, rozsdás állapotban vannak, továbbá a medencék romló állapota jelentős potenciális szennyezőforrást jelent, továbbá gyorsítja a szennyezőanyagok földtani közegbe való bejutását. A terület kisebb részét jelenleg több szervezet használja főként szabadidős tevékenység céljából. A tevékenységek során szennyvíz nem keletkezik, a keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik, majd elszállítják. Az egykori strandfürdő kútjai jelenleg használaton kívül vannak.
- A Szentendre 4485 hrsz. alatti ingatlanon kemping üzemel. A területen csak vendéglátás folyik, a keletkezett hulladékot hetente többször elszállítják. A kemping területén egy vízforgatóval és víztisztító rendszerrel ellátott szabadtéri strandmedence található. A medencevíz kezeléséhez szükséges vegyszerek tárolása ballonokban történik a kemping északi részén kialakított zárható raktérben, kármentő tálcával ellátva. A vegyszereket külön-külön helyiségben elkülönítve tárolják. A területen két magánkút üzemel, melyek vizét a zöldfelületek locsolására, valamint a medence feltöltésére használják.
- A Pap-sziget déli részén, a vízbázis külső védőterületén elhelyezkedő üdülőövezeti területen található ingatlanok saját szabadtéri fürdőmedencéinek vegyszerhasználatáról nem áll rendelkezésre érdemi információ.
- 2020 októberében a Kis-Dunaágban mederkotrás munkálatokat végeztek. A munkálatok befejeztével Üzemeltető, a munkálatokhoz adott hozzájárulásában foglaltak ellenére nem készült mederfenék felvétel, így jelenleg (2022. április) nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a kotrás munkálatok érintették-e tárgyi vízbázis vízáadó pleisztocén homokos kavicsrétegét.

2. A VÍZBÁZIS VÉDŐTERÜLETÉNEK ÉS VÉDŐIDOMAINAK LEHATÁROLÁSA

A vízbázis védőidomait és védőterületét az alábbiak szerint állapítom meg:

(A vízbázis védőidomainak, védőterületeinek térképét e határozat 1. melléklete tartalmazza.)

2.1. Belső védőidom és védőövezet:

2.1.1. Belső védőidom:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a kút 20 napos elérési időhöz tartozó védőidomai kimetszenek a felszínre, így a felszíni metszet alapján védőterület kerül kijelölésre, a hozzá tartozó mélységbeli kiterjedés meghatározásával egyidejűleg.

A 20 napos elérési idejű védőidom vertikális szintjei:

Felső sík	103,41 mBf
Alsó sík	93,55 mBf

A 20 napos elérési idejű védőövezet az Üzemeltető kérésére két részre kerül felosztásra az alábbiak szerint:

- Belső védőterület (üzemi terület), amelyen a vízkivételi mű helyezkedik el
- 20 napos elérési időhöz tartozó védőterület, amely magában foglalja az üzemi területet is

2.1.2. Belső védőövezet (üzemi terület):

A belső védőterület (üzemi terület) sarokponti EOY-koordinátái:

Sorszám	EOV Y	EOV X
1	652 780,46	259 518,39
2	652 765,38	2593 87,42
3	652 744,21	259 389,54
4	652 745,06	259 399,12
5	652 709,82	259 429,76
6	652 714,58	259 477,91
7	652 752,15	259 475,00
8	652 757,71	259 520,77

A belső védőövezettel (üzemi terület) érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám	Ingtatlan területe [m ²]	Ebből belső védőövezet (üzemi terület) [m ²]	Művelési ág
Szentendre 4486/2	551	551	kivett (csáposkút)
Szentendre 4486/1	28 897	3355	kivett (strandfürdő)
Szentendre 4487	13 054	153	kivett (beépítetlen terület)
Szentendre 02/16	1 236 709	739	kivett Duna folyam

2.2. 20 napos elérési idejű védőövezet:

A 20 napos elérési idejű védőterület sarokponti EOY-koordinátái:

Sorszám	EOV Y	EOV X
1	652 786,15	259 629,24
2	652 797,54	259 626,84
3	652 835,11	259 618,92
4	652 797,80	259 316,70
5	652 760,75	259 387,88
6	652 761,12	259 322,07
7	652 750,94	259 323,56
8	652 751,37	259 329,20
9	652 744,86	259 329,47
10	652 741,43	259 330,35

Sorszám	EOV Y	EOV X
11	652 738,52	259 331,71
12	652 736,67	259 333,12
13	652 721,92	259 347,26
14	652 676,11	259 387,38
15	652 668,53	259 395,26
16	652 659,90	259 402,88
17	652 662,66	259 408,94
18	652 670,68	259 505,98
19	652 675,38	259 538,08
20	652 736,33	259 603,18

A 20 napos elérési idejű védőterülettel érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám	Ingatlan területe [m ²]	Ebből 20 napos elérési idejű védőterület [m ²]	Művelési ág
Szentendre 4486/1	28 897	15 173	kivett (strandfürdő)
Szentendre 4487	13 054	4383	kivett (beépítetlen terület)
Szentendre 02/16	1 236 709	13 468	kivett Duna folyam

2.3. Külső védőidom és védőövezet:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a 183 napos elérési időhöz tartozó védőidomoknak van felszíni metszete, így a külső védőterület kijelölése szükséges. A külső védőterület, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOV-koordinátáit a határozat 2. számú melléklete tartalmazza:

A külső védőidom vertikális szintjei:

Felső sík	103,41 mBf
Alsó sík	93,55 mBf

A külső védőterületen elhelyezkedő ingatlanok listáját és adatait jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza.

2.4. Hidrogeológiai védőidom és védőövezet:

2.4.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zónája:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy az 5 éves elérési időhöz tartozó védőidom kimetsz a felszínre, így a hidrogeológiai „A” védőterület kijelölése szükséges.

A hidrogeológiai „A” zóna védőterületének, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOV-koordinátáit a határozat 2. számú melléklete tartalmazza:

A hidrogeológiai védőidom „A” zóna vertikális szintjei:

Felső sík	107,24 mBf
Alsó sík	93,55 mBf

A hidrogeológiai „A” védőterületen elhelyezkedő ingatlanok listáját és adatait jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza.

2.4.2. Hidrogeológiai védőidom „B” zónája:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidom nagyjából egybeesik a hidrogeológiai „A” védőidommal, ezért hidrogeológiai „B” védőövezet kijelölése nem szükséges, mivel azokra az ingatlanokra a nagyobb biztonságot nyújtó hidrogeológiai védőövezet „A” zónája a 2.4.1. pontban kijelölésre került.

II. A VÉDŐIDOMOKRA – VÉDŐÖVEZETEKRE ÉS A FELSZÍN ALATTI VÍZ MEGFIGYELŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A védőidommal és a védőterülettel érintett ingatlanok használata és a védelem érdekében szükséges használati, valamint igénybevételi korlátozások:

1.1. Belső védőidom és védőövezet (üzemi terület):

A belső védőidomban és védőövezet (üzemi terület) területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] 11. §-ában foglaltakat, illetve 5. számú mellékletében a belső védőövezetre vonatkozó tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A belső védőövezet (üzemi terület) területén rendszeresen Üzemeltetőnek azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít.
2. A belső védőövezetet (üzemi terület) be kell keríteni és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
3. A belső védőövezet területén (üzemi terület) csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják.
4. A vízkivételhez kapcsolódó műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete azokat nem károsítja.

1.2. 20 napos elérési időhöz tartozó védőterület:

A 20 napos elérési időhöz tartozó védőövezet belső védőterületen kívüli részeire egyedi szabályozás vonatkozik, amely azonban nem megengedőbb, mint a külső védőterületre vonatkozó szabályozás:

1. A Szentendre 4486/1, 4487 és a 02/16 hrsz-ú ingatlanok 20 napos elérésű időhöz tartozó áramvonalakkal érintett területét fokozott figyelemmel kell őrizni. Az esetleges hulladékot, szennyezőanyagot azonnal el kell távolítani.
2. A Szentendre 4486/1, 4487 és a 02/16 hrsz-ú ingatlanoknak állami vagy önkormányzati tulajdonban kell maradniuk.
3. Önellátás céljából vagy azt meghaladó mértékben háztáji állattartás, kedvtelésből haszonállat tartása, továbbá sportcélú állattartás tilos.
4. **A területen minden tevékenység, területrendezés a vízügyi hatóság és az Üzemeltető irányában bejelentési kötelezettséggel bír, továbbá csak a vízügyi hatóság és az Üzemeltető jóváhagyásával végezhető.** A területen tervezett beruházások csak a vízbázis érdekeit is szolgáló szigorú műszaki védelemmel ellátva valósíthatók meg. A tervben fel kell tární azokat a folyamatokat, amelyek a vízbiztonságot veszélyeztetik, és megfelelő intézkedéseket kell kidolgozni.
5. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen lévő létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, és a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
6. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell.
7. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen a Duna mederviszonyait csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a vízkivételre és a víz minőségére.
8. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen mederkotrás csak abban az esetben végezhető, ha az a vízbázisról kitermelt víz minőségének javítását szolgálja. A kotrást úgy kell végezni, hogy az a partiszűrő ivóvízbázis vízkészletének megtisztításában részt vevő kavics mederágyat ne érintse, a meder felől a kavicsréteg szűrő funkcióját ne veszélyeztesse.
9. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen tilos a terület trágyázása, műtrágyázása, kezelése növényvédőszerrel.
10. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületére az üzemeltető járművein és az engedéllyel rendelkező járműveken kívül tilos a gépjárművel való behajtás.
11. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen – a vízilétesítmények üzemeltetését, karbantartását és a parti hajózási jelek karbantartását leszámítva – kikötni tilos.
12. A 20 napos elérésű időhöz tartozó védőterületen tilos minden olyan tevékenység, amely megbontja a vízáadó réteget, csökkenti a vízkészlet védeltségét, növeli a sérülékenységet.

1.3. Külső védőidom és védőövezet:

A külső védőidomban és védőövezet területén a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakat, illetve 5. számú mellékletében a külső védőövezetre vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
2. Árvízvédekezésnél a felvonulási útvonalat és a védekezési munkálatokat úgy kell megállapítani, hogy azok a lehető legtávolabbra essenek a víztermelő kúttól, ugyanakkor a védekezés is biztosított legyen.
3. A folyószakasz mederviszonyait csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a termelt víz minőségére.
4. A külső védőövezet területén szükség szerint tereprendezést kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.
5. A külső védőövezet területén tilos folyékony üzemanyagot vagy vegyi anyagot tárolni.
6. A külső védőövezet területén a vízmű működtetéséhez szükséges üzemanyag, illetőleg vegyszer tárolását szolgáló fém, illetve műanyag tartályt olyan vízzáró betonmedencében kell elhelyezni, amely a tartály meghibásodása esetén a teljes üzemanyag-mennyiséget magában foglalja.
7. A külső védőövezeten lakótelep, új parcellázású üdülőterület kialakítása tilos.
8. A külső védőövezet területén a jövőben kialakítandó létesítmények szennyvizét zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízesatornával kell elvezetni.
9. A külső védőövezeten áthaladó útszakaszokon az útfenntartáshoz használatos anyagokat tárolni tilos.
10. A külső védőövezet területén a meglévő áthaladó közutat és az útárkot vízzáró burkolattal kell ellátni. Az útárkot úgy kell kialakítani, hogy a vizeket a külső védőterület határán kívülre vezesse.
11. A külső védőövezet területén – a lakóövezet kivételével – a közutakon a külső védőövezeten áthaladó útszakasz egészére vonatkozó „Megállni tilos” táblákat kell elhelyezni.
12. A veszélyes vegyi anyagokat szállító teherjárművek számára megfelelő táblákkal ellátott, a külső védőövezetet elkerülő terelőutat kell kijelölni.
13. A külső védőövezet területén új gépkocsiparkoló létesítése tilos. A meglévőt, amennyiben nem megszüntethető, vízzáró burkolattal, valamint olaj és hordalékfogó műtárggyal kell átépíteni és az összegyűjtött csapadékvizet a külső védőövezet területén kívülre kell vezetni.
14. A külső védőövezet területén kutató fúrás vagy új kút – a vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
15. A külső védőövezet területén a Duna mederviszonyait csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a víz minőségére.
16. Külső védőövezeten mederkotrás csak abban az esetben végezhető, ha az a vízbázisról kitermelt víz minőségének javítását, vagy mennyiségének növelését szolgálja. A kotrást úgy kell végezni, hogy az a partiszűrészű ivóvízbázis vízkészletének megtisztításában részt vevő kavics mederágyat ne érintse, a meder felől a kavicsréteg szűrő funkcióját ne veszélyeztesse. Kotrást követően a kivitelező köteles állapotfelmérést végezni a kotrás utáni mederállapotról.
17. A külső védőövezet területén háziállatok (kutya, macska és – korlátozott számban – baromfi) tartása megengedhető.
18. A külső védőövezet területén – a partmenti magáningatlanokat leszámítva – sportcélú, nem motoros vízijárművek kivételével kikötni tilos.

1.4. Hidrogeológiai védőidom és védőövezet:

A hidrogeológiai védőidomban és védőövezet területén a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakat, illetve 5. számú mellékletében a hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
2. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége.
3. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe.
4. Hidrogeológiai védőidom területén fúrás, új kút létesítése esetén a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálatához szükséges dokumentációt a *környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről* szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet] alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők is elkészíthetik.
5. Hidrogeológiai védőövezeten meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy az üzemeltető rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe.
6. Hidrogeológiai védőövezeten a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja és a tárolótartály állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen.
7. Hidrogeológiai védőövezeten vízre veszélyes anyagot (így például ásványolajtermék) szállító csővezeték a területen akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (így például külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres (így például havi ultrahangos) ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.
8. Hidrogeológiai védőövezeten csak zárt építményben szabad dolgozni olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki.

2. A védőterület kialakításával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

2.1. A vízilétesítmény tulajdonosának (a továbbiakban: Tulajdonos) és Üzemeltető kötelezettségei:

1. A vízkészletet veszélyeztető szennyező tevékenység vagy esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni.
2. Tulajdonos és Üzemeltető köteles a védőidom, védőövezet kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
3. A belső védőövezet (üzemi terület) kialakítását követően Üzemeltető köteles a területhasználati korlátozások betartása mellett a védőterületet fenntartani.

4. A belső védőövezetet (üzemi területet) be kell keríteni vagy biztonságáról egyéb módon, különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
5. A belső védőövezet (üzemi terület) bejáratánál belépési tilalmat jelző táblákat kell elhelyezni, időszakosan ellenőrizni és szükség esetén pótolni kell azokat.
6. A belső védőövezetre belépési engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.
7. A 20 napos elérésű idejű területen a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek.
8. A belső védőövezeten (üzemi terület) lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.
9. A 20 napos elérésű idejű területen trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
10. A 20 napos elérésű idejű területet magába foglaló földrészetnek – az építmény tulajdonjogától függetlenül – állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állnia.
11. Tulajdonos a védőidom, a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból eredő károkért külön jogszabály előírásai szerint köteles helytállni.
12. Üzemeltető köteles a külön jogszabály, valamint a védőterületet megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőterület fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
13. Az üzemelő vízművet, valamint a vízbázison létesített felszín alatti víz megfigyelő rendszert mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján kell üzemeltetni.
14. A figyelőkutak esetén gondoskodni kell a megfelelő állapot megőrzéséről lezárásról, valamint az esetlegesen hiányzó kútsapkák pótlásáról.
15. A területen lévő, üzemeltetési engedéllyel rendelkező csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartását és tisztítását, valamint a Duna-szakaszra eső hajóút fenntartási kotrási munkálatokat szükség esetén a védőterület kijelölése után is el kell végezni.
16. A vízbázis védőterületet érintő fenntartási munkálatokkal kapcsolatban üzemeltetőnek meg kell kérnie a vízügyi hatóság jóváhagyását, illetve ezek a munkálatok csak a jóváhagyó határozatban foglalt előírások betartása mellett végezhetők el.
17. A védőterület kijelölése a meglévő árvízvédelmi védvonal fenntartását és üzemelését nem akadályozhatja, valamint nem zárható ki a védőterületet érintő új árvízvédelmi védvonal kialakítása, létesítése.
18. A belső védőterületet (üzemi terület) telekosztással kell kialakítani, bekeríteni és tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell vezetni. **Határidő: 2023. december 31.**
19. A belső és külső védőterületen található ingatlanok tulajdoni lapjára a vízbázis belső/külső védőterület bejegyzést rá kell vezetni. **Határidő: 2023. december 31.**
20. Üzemeltetőnek lakossági tájékoztató anyagot kell készítenie és terjesztenie a területhasználókkal való kapcsolattartás céljából. A területhasználókat tájékoztatni szükséges a védőterületen elrendelt kötelezettségeikről és jogaikról, valamint a vízhasználókat a fogyasztott víz minőségéről, a vízbázis környezeti állapotáról. A tájékoztató anyagot a vízügyi hatóságnak is meg kell küldeni. **Határidő: 2023. június 30.**
21. Üzemeltető köteles gondoskodni a védőterület fenntartásáról. Évente legalább 1 alkalommal átfogóan ellenőrizni és vizsgálni kell a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőövezetekben folytatott tevékenységeket is. A vízkészletet veszélyeztető szennyező tevékenység vagy esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni.

22. Jelen határozat felülvizsgálatát kell kezdeményezni abban az esetben, ha a kitermelt víz mennyisége és/vagy minősége jelentősen (10%-nál nagyobb mértékben), tartósan (24 hónapon keresztül) megváltozik, különösen akkor, ha a víz minősége tartósan romlik.
23. Jelen határozatot megalapozó dokumentációt 5 évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során részletes értékelő jelentést kell készíteni a vízbázis állapotáról, a védőterületen végrehajtott intézkedésekről, a vízbázis vízkészletének és vízminőségének alakulásáról, meghatározva a további feladatokat, szükséges intézkedéseket, szükség esetén javaslatot kell tenni a kijelölt védőövezetek módosítására. **Az első felülvizsgálat és az értékelő jelentés benyújtási határideje: 2027. november 30.**

2.2. A vízbázis védőidomának, védőövezeteinek kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosainak kötelezettségei:

1. A védőterület kijelöléséről szóló határozattal érintett ingatlant a tulajdonos vagy az egyéb jogcímen használó úgy köteles használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
2. A védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a vízügyi hatóságnak a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján köteles tőrti, hogy Üzemeltető képviselői vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, és aránytalan mértékben nem akadályozhatja.
3. A védőterület kijelölésével érintett ingatlan teljes területén a keletkező és tárolt kommunális szilárd hulladékot zárt rendszerben kell gyűjteni, és engedélyezett lerakóhelyre kell szállíttatni.
4. A védőterületen belül **új**, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján megengedhető és a rendeletben tételesen nem szabályozott **tevékenység esetén**, ha az a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálathoz szükséges dokumentációt a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők is elkészíthetik.
5. A védőterületen belül **meglévő**, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján megengedhető és a rendeletben tételesen nem szabályozott **tevékenység esetén**, ha az a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezetvédelmi felülvizsgálat alá, akkor a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat.
6. A vízbázis védőterület egészére vonatkozóan a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait. Ennek megfelelően fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
7. Ha a védőterület kialakításakor, vagy ellenőrzésekor megállapítható, hogy a már meglévő létesítmények, illetve folytatott tevékenységek nem felelnek meg a vonatkozó rendelkezéseknek, abban az esetben meg kell állapítani, hogy a vízbázis mennyiben károsodott, károsodás esetén a károsodást, illetve annak kiváltó okát meg kell szüntetni, az esetleges későbbi károsodás elkerülése érdekében ellenőrző rendszert kell kialakítani.

8. Az előző pontban meghatározott esetekben a létesítmény tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója, illetve a tevékenység végzője a létesítmény üzemeltetésének átalakításával, vagy megszüntetésével, illetve a tevékenység felhagyásával köteles a további károsítást megakadályozni.
9. A védőövezetek által érintett beépített, vagy beépítésre szánt területeken épületek csatornázás nélkül nem építhetők. A csatornázott területeken kötelező a meglévő ingatlanok csatornahálózatra történő rákötése. A csatornahálózat állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, karbantartását el kell végezni.
10. Tisztítatlan és tisztított szennyvíz szikkasztása a védőövezetek területén tilos.
11. Mezőgazdasági és egyéb tevékenységek (pl.: növénytermesztés, állattartás, **házi kiskertművelés**) – a vízbázison felhasználható kemikáliákra és a szerves trágya felhasználásra is kiterjedő – korlátozások, illetve rendszeres ellenőrzések mellett folytathatók a felszíni és felszín alatti vizek további károsodásának megakadályozása érdekében.
12. Az utak téli síkosságmentesítése esetén csak sózás nélküli, környezetbarát anyag vagy technológia alkalmazható.
13. A védőterületek mindegyikén a csatornahálózatot, és a csapadékvíz-elvezető rendszert rendszeresen ellenőrizni kell. A külső védőterületen a létesítmények szennyvizét zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízelvezető művel kell elvezetni.
14. A felszín alatti vizet károsító üzemanyagokat megfelelő (hatóság által engedélyezett) tartályokban, rendszeres ellenőrzés mellett lehet tárolni; a hatóság által engedélyezett szállító csővezetékét rendszeresen kell ellenőrizni, csőtörés esetére leállító automatikával ellátni.
15. A parti szűrésű vízkivételi művek mederoldali védelme szempontjából az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:
 - A védett Duna-parton tilos a horgászat.
 - A védett Duna-parton tilos bármiféle, a kavicssteraszt megbontó tevékenység.
 - A védett Duna-parton tilos bármiféle vízilétesítmény, műtárgy építése (kivéve vízmérce).
 - A védett Duna-parton – a termelőút üzemeltetését, karbantartását leszámítva – tilos a járműhasználat.
 - A védett folyószakaszon bármiféle mederszabályozó, feliszapolódást okozó tevékenység tilos.
 - A védett folyószakaszon a parttól 100 m-es távolságig teljes kotrási tilalmat kell elrendelni. A hajózási célokat szolgáló kotrások 100 m-en túl megengedhetők, de figyelembe kell venni, hogy a mederben nem kerülhet a felszínre a vízáadó réteg fektetése.
 - A védett folyószakaszon az építőipari célokat szolgáló, a meder kotrásával járó kavicsbányászat tilos.

2.3. Vízbázis védőterületen hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a vízbázis biztonságban tartásában érdekelt hatóságok kötelezettségei:

1. A vízbázis elszennyeződésének veszélye miatt meg kell teremteni a védelem legalapvetőbb feltételeit, érvényesíteni kell a területi korlátozásokat, ezeket az érintett településrendezési tervben, településszerkezeti tervben, a település szabályozási tervében és a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell, és mindezek teljesítéséről a vízügyi hatóságot az érintett önkormányzatnak a fenti dokumentumok megküldésével tájékoztatnia kell.

2. Ha a védőterület kialakítása érdekében a tulajdoni és használati korlátozások mellett vagy azokon túlmenően a védőterületen már meglévő épületek, illetőleg más építmények eltávolítása, áthelyezése, átalakítása szükséges, ezt a vízügyi hatóság külön megkeresése alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv rendeli el.
3. A területen lévő Duna-szakaszra eső hajóút-fenntartási kotrási munkálatokat szükség esetén a védőterület kijelölése után is el kell végezni.
4. A vízbázis védőterületet érintő, az előző két pontban meghatározott munkálatokkal kapcsolatban az üzemeltetőnek meg kell kérnie a vízügyi hatóság jóváhagyását, illetve ezek a munkálatok csak a jóváhagyó határozatban foglalt előírások betartása mellett végezhetők el.
5. A védőterület teljes területén a keletkező és tárolt kommunális szilárd hulladékot zárt rendszerben kell gyűjteni és engedélyezett lerakóhelyre kell szállíttatni. Az illegális hulladéklerakó-helyeket fel kell számolni. Amennyiben az előírás nem teljesül maradéktalanul, a helyi építésügyi hatóság intézkedésre köteles. **Határidő: folyamatos.**

III. SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-TKI/1502-2/2022. számú állásfoglalásában „a vízbázis védőterület-védőidom kijelölésére vonatkozó határozat kiadásához – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartása mellett – a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) közegészségügyi szempontból **hozzájárul.**”

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály PE/TV/01275-2/2022. számú, 2022. július 11. napján érkezett, a Szentendre, Pap szigeti csáposkút -vízbázis védőidomának és védőterületének kijelölése vizsgálati eljárás lefolytatása ügyével kapcsolatban az alábbi Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást adja:

„A Szentendre, Pap szigeti csáposkút -vízbázis védőidomának és védőterületének kijelölése vizsgálati eljárás lefolytatása eljárásában benyújtott, a Smaragd GSH Kft.(1114 Budapest Villányi út 9.) által készített A DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő Szentendre Pap-szigeti Vízbázis védőidom-védőterület felülvizsgálata dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a vízbázisvédelemre vonatkozó határozat kiadásához feltétel nélkül hozzájárulok. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni jogorvoslati úton támadható meg.”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 131. § (2)-(3) bekezdésében és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) pontjában foglalt pénzbírság kiszabásának van helye.

A határozat előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

IV. A HATÁROZAT HATÁLYA

Ez a határozat 2032. szeptember 30. napjáig hatályos. A felülvizsgálat eredményétől függően a vízügyi hatóság hivatalból vagy Üzemeltető kérelmére intézkedik jelen határozat módosításáról.

Határozatom véglegessé vált példányával megkeresem a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 11.-t (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.), hogy a belső és külső védőterületre vonatkozóan a védőterület tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba - külön törvény szerint – jegyezze fel. A hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozó jogok, kötelezettségek és tilalmak vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről az FKI-KHO intézkedik.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **600 000 Ft**, melynek megfizetésére Üzemeltető köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került a Smaragd GSH Kft. által.

Megállapítom, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Főosztályt megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, melynek megfizetésére Üzemeltető köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került a Smaragd GSH Kft. által.

Megállapítom, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályát megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 30 700 Ft, melynek megfizetésére Üzemeltető köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került a Smaragd GSH Kft. által.

Jelen védőidom és védőterület kijelölésére vonatkozó határozatban – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a hidrogeológiai, hidrológiai védőövezetekre vonatkozó jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton 4 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja **300 000 Ft**, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként **5000 Ft**.

INDOKOLÁS

A tárgyi vízbázis termelőkútja 35100/6594-3/2022.ált., 35100/16480-1/2016.ált. (FKI-KHO: 11129-1/2016.) és KTVF: 37689-3/2010. számokon módosított KTVF: 37689-1/2010. számú (vízikönyvi szám: D.2/1/1846) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A továbbiakban: Vgtv. 14. § (2) bekezdése alapján az ivóvízellátást szolgáló, vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének kijelölésével és fenntartásával

fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet határozza meg.

Tárgyi vízbázis a 35100/9417-14/2020.ált. számon módosított KTVF: 28703-1/2012. számú (vízikönyvi szám: D.2/1/1846) határozattal (a továbbiakban: Határozat) került kijelölésre, amelynek II./2.1. pontjának 20. alpontja alapján Üzemeltetőnek 2021. szeptember 30. napjáig felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani. Üzemeltető megbízásából Tervező 2022. április 14. napján benyújtotta a tárgyi vízbázis felülvizsgálati dokumentációját. Tekintettel arra, hogy a Határozatban foglaltakhoz képest a védőterületek, védőidomok mérete, kiterjedése jelentősen módosul, az FKI-KHO a Határozat visszavonása és új kijelölő határozat kiadása mellett döntött.

A Dokumentációban a kúthoz tartozó védőidomokat modellezés alapján határozták meg. A védőterületek modellezéséhez a Szentendrei-Dunaág átlagos vízszintjét (98,70 mBf), valamint a figyelőkutakban mért vízszinteket vették alapul. A külső védőidom határát 183 napos, a hidrogeológiai „A” védőidom határát 5 éves elérési idő figyelembevételével állapították meg.

A biztonságra törekvés elvét és a kijelölésre kerülő védőterületek fenntarthatóságát figyelembe véve a vízbázis biztonságban tartásának biztosításában, egyben szem előtt tartva a terület jelenlegi funkcióját és a gazdasági szempontokat Tervező javaslata szerint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével a 20 napos elérési idejű védőövezet két részre osztható:

- belső védőterület (üzemi terület);
- 20 nap elérési időhöz tartozó védőterület.

Tekintettel arra, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidom nagyjából egybeesik a hidrogeológiai „A” védőidommal, hidrogeológiai „B” védőövezet kijelölése nem szükséges, mivel azokra az ingatlanokra a nagyobb biztonságot nyújtó hidrogeológiai védőövezet „A” zónája került kijelölésre.

A vízbázis monitoringjaként Tervező a jelenlegi monitoring tevékenység fenntartását javasolta, ami a termelőkút havi vízszintméréséből (és egyéb, jogszabály szerinti vizsgálatokból), valamint a figyelőkutak havonta történő vízszintméréséből és az alábbi vízminőség vizsgálatok elvégzéséből áll:

- Az I-1, I-2, I-3, I-4 jelű figyelőkutakból évente, míg a többi figyelőkútból negyedévente történő általános vízkémiai komponensek vizsgálat;
- negyedévente történő toxikus fémvizsgálat.

Ezen felül Üzemeltető negyedévente mintát vesz a Szentendrei-Dunából ellenőrző és rendszeres alap vízkémiai komponensek, kiegészítő komponensek, illetve bakteriológiai és biológiai vizsgálatok elvégzése céljából.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 02533-0004/2022. számon a vízbázis kijelöléséhez szakvéleményt adott, melyben Dokumentációhoz alapján – az ahhoz fűzött észrevételek mellett javasolta a vízbázis kijelölését.

A diagnosztika során alkalmazott szimulációs szoftver:

A termelőkút víztermelésének hatására kialakuló áramlási pályákat Visual MODFLOW szoftver segítségével vizsgálták. A kiválasztott számítógépes program rétegzett hidrogeológiai rendszerekre telepített vízbázisok stacionárius depressziós terének, felszín alatti áramlási

viszonyainak, valamint tetszőleges elérési idejű hidrogeológiai védőidomának meghatározására alkalmas.

Az FKI-KHO a döntés meghozatala során az alábbi nomenklatúrát, tagolási rendszert alkalmazta:

- **Védőidom** („vízkivételi műveket körülvevő felszín alatti térrész”) **tagolása** az alábbiak szerint történik: belső védőidom, külső védőidom, hidrogeológiai védőidom „A” zónája, hidrogeológiai védőidom „B” zónája.
- **Védőterület** kifejezés („vízkivételi műveket körülvevő terület”) alatt a **védőövezetek** összességét értjük, így a **tagolás** az alábbiak szerint történik: belső védőövezet, külső védőövezet, hidrogeológiai védőövezet „A” zónája, hidrogeológiai védőövezet „B” zónája.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy az megfelel a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben, a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírtaknak.

Jelen határozatban foglaltak betartása esetén a vízbázis fokozott védelme biztosítható, ezért a közcélú vízkészlet megóvása érdekében a vízbázis védőterületének kijelöléséről határoztam.

Az FKI-KHO a benyújtott dokumentációt megküldte az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/TV/01275-2/2022. számú a vízbázis védőterületének és védőidomának kijelöléséhez kikötések nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által, Hatóságomhoz 2022. július 11. napján érkezett, a Szentendre, Pap szigeti csáposkút -vízbázis védőidomának és védőterületének kijelölése vizsgálati eljárás lefolytatása ügyével kapcsolatban kérte szakhatósági állásfoglalásunkat.

A kérelemhez mellékelt felülvizsgálati terv a Hidrogeológiai „A” védőövezetre vonatkozó előírásokat megfelelő részletességgel taglalja. A vízbázisra gyakorolt hatásról szóló felülvizsgálati környezetvédelmi dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. mellékletének 16. táblázatának 11. alpontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (2) bekezdése alapján adtam ki.

A jogorvoslat lehetőségének kizártságáról az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.”

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-TKI/1502-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízbázis védőterületének és védőidomának kijelöléséhez kikötések nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fent hivatkozott iktatási számú megkeresésében felkérte a BFKH-t tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás megadására.

A megkereséshez csatolt dokumentációt a BFKH áttanulmányozta, és az abban foglalt információk megismerése alapján a BFKH megállapította, hogy – a dokumentációban, továbbá a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartása mellett – a tárgyi ügyre vonatkozó védőterület-védőidom kijelölési határozat kiadásához a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás kikötés nélkül megadható.

A BFKH a szakhatósági állásfoglalást a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembevételével hozta meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében megállapított hatósági jogkörben, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 18. pontjában biztosított hatáskörben, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességben eljárva alakította ki a BFKH.

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg a BFKH.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki.

A BFKH jelen szakhatósági állásfoglalást az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958)."

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalásai ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A benyújtott dokumentációt az FKI-KHO a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában előírtak szerint megvizsgálta, és megállapította, hogy a tárgyi vízbázis védelme a rendelkező részben tett előírások betartása mellett biztosítható.

A védőterületre vonatkozó vízrendezési előírások alapja a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet.

A védőterület fenntartása a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 7. e) pontjában foglaltaknak megfelelően üzemeltetői feladat, ezért a 17. § (1) bekezdése figyelembevételével meghatározott fenntartással kapcsolatos feladatok és kötelezettségek Üzemeltető részére kerültek előírásra. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése üzemelő vízkivétel, vízellátási létesítmény esetén az üzemeltető viseli a kialakítással, fenntartással járó költségeket.

A védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok használatát és a védelem érdekében szükséges használati korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-ai és 5. számú melléklete figyelembe vételével határozta meg az FKI-KHO.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ában előírtakra figyelemmel a határozat 2. és 3. melléklete tartalmazza a belső védőövezetre és a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónájára eső ingatlanok adatait. A védőövezetek határai az 1. számú mellékletben lévő térképmellékleten kerültek feltüntetésre.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a vízgazdálkodási területet külön területfelhasználási egységként kell kezelni és a településrendezési tervben szerepeltetni kell, ezért előírásra került a határozattal kijelölt védőterületnek a település helyi szabályozási terveibe történő érvényesítése.

A védőterület tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló rendelkezés a Vgtv. 27. §-ában, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdésében, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak alapján került meghatározásra.

A védőidomot, védőterületet és a kijelölést megalapozó dokumentáció felülvizsgálatát a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a alapján írta elő az FKI-KHO.

Jelen határozat a Vgtv. 14. § (2) bekezdésén, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-án, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésein, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

„A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (1), (2) bekezdése, „a nemzeti vagyonról” alkotott 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja és „a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés ca) pontja alapján a működési területén, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszín alatti vizek és a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményeinek vagyonkezelője, tárgyi ügyben 2021. július 20-án érkezett (35100/6152-13/2022.ált. iktatószámú) megkereséssel kapcsolatban az alábbi véleményt adja:

Az igazgatóságunk rendelkezésére álló információk alapján a Pap-szigeti vízbázis csápos KTVF:37689-3/20010. és 35100-16480-1/2016.ált.számú módosítással KTVF:37689-1/2010. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, mely 2020. december 31. napjáig volt hatályos. Az engedélyben meghatározott, lekötött vízmennyiség 4110 m³/nap, 1 500 000 m³/év.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) alapján a közcélú vízellátási-művek védelme érdekében e rendelet szerinti védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a DMRV/11697-6/2021/KVM iktatószámú meghatalmazásában „a Szentendre, Pap-szigeti vízbázis diagnosztikai, és biztonságba helyezési dokumentációjának felülvizsgálata, a védőidom-védőterület kijelölés hatósági eljárásának lefolytatása” vonatkozásában a Smaragd GSH Kft.-t (1114 Budapest, Villányi út 9.) bízta meg.

A dokumentációban szerepeltetett főbb paraméterek, számítási eredmények:

A vízbázis védőidom és védőterület kijelöléséhez szükséges modellszámítások elvégzéséhez a DMRV Zrt. rendelkezésre bocsátotta a Pap-szigeti vízbázis termelőkútjainak üzemi adatait 2010 és 2021 között.

A vízbázis védőidomai, védőövezetei méretei a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint kell meghatározni. A DMRV Zrt. kérése alapján azonban a számítások során figyelembe vett vízhozamok belső védőövezet esetén 5700 m³/nap (napi maximum), a külső védőövezet esetén 4700 m³/nap (havi maximum) és a hidrogeológiai védőövezetek esetén 4110 m³/nap (éves átlag) mennyiségben lettek meghatározva.

A belső védőterület határát úgy kell meghúzni, hogy onnan a szivárgási idő meghaladja a 20 napot, de minimum 10 méteres távolságban legyen a vízkivételi helytől. A modellben a 20 napos elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, így a belső védőterület kijelölhető.

<i>o Belső védőidom</i>	<i>tetőszintje (Z max):</i>	<i>103,41 m B.f.</i>
	<i>feküszintje (Z min):</i>	<i>93,55 m B.f.</i>
<i>o Belső védőterület területe:</i>		<i>4829,7 m²</i>
<i>o 20 nap elérési időhöz tartozó védőterület belső védőterületen kívüli része:</i>		<i>33 024,4 m²</i>

A külső védőövezet határát a féléves elérési idő felszíni metszete vagy a vízkivételi műtől minimálisan 100 méteres távolság jelöli ki. A modellben a fél éves (183 napos) elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, így a külső védőterület kijelölhető.

<i>o Külső védőidom</i>	<i>tetőszintje (Z max):</i>	<i>103,41 m B.f.</i>
	<i>feküszintje (Z min):</i>	<i>93,55 m B.f.</i>
<i>o Külső védőterület területe:</i>		<i>89 482,3 m²</i>

Az "A" hidrogeológiai védőövezet azt a térrész foglalja magában, mely a külső védőterülethez csatlakozik, és amelyen belül a vízrészecske fél- és öt év közötti idő alatt éri el a vízművet. A modellben az 5 éves elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, így hidrogeológiai „A” védőterület kijelölhető.

<i>o Hidrogeológiai „A” védőidom</i>	<i>tetőszintje (Z max):</i>	<i>107,24 m B.f.</i>
	<i>feküszintje (Z min):</i>	<i>92,55 m B.f.</i>
<i>o Hidrogeológiai „A” védőidom védőterület területe:</i>		<i>256 738,8 m²</i>

A "B" hidrogeológiai védőövezet azt a térrészt foglalja magában, mely az "A" védőidomhoz csatlakozik, és amelyen belül a vízrészecske öt és ötven év közötti idő alatt éri el a vízkivételi művet. A hidrogeológiai „B” védőterület a diagnosztika szivárgáshidraulikai modelleredményei alapján nem terjed túl a hidrogeológiai „A” védőterület határán, ezért nem került kijelölésre.

TPH, cianid, fenolindex és detergenssek nem voltak kimutathatók a vízben. Radon és trícium koncentrációk határérték alatt maradtak. További vizsgált szennyezők (halogénezett szénhidrogének, BTEX, PAH, klórozott aromás és alifás szénhidrogének, peszticidek) határérték, kimutatási határérték alatti vagy akörüli koncentrációban voltak jelen. Mikrobiológiai szempontból a víz minősége kedvező, a kis mennyiségben megjelenő mikroorganizmusok biztonsági klórozással kezelhetők.

A dokumentáció tartalmi elemeivel kapcsolatos észrevételek:

- a táblázatok számozása a 2. táblázatot követően elcsúszott (19. oldalon lévő táblázat 3. lenne)
- a 13. táblázatban (45. oldal) szereplő mangán egészségügyi határértéke 0,05 mg/l,
- a 7.4.3. Vízháztartás pontjában a „Vízfolyás medrében elvezetés” értéke a 43. ábra (84. oldal) 114,8366 m³/nap.
- a 35. és 36. táblázat (99. oldal) címében „külső” helyett hidrogeológiai „A”-nak kellene szerepelnie.
- A 3.2 és 7.3.2 fejezetekben feltüntetett havi maximális termelés értéke 4700 m³/nap, míg az OSAP adatszolgáltatás keretein belül megküldött (havi bontású) termelési adatokból ez az érték ~5193 m³.
- Nem tartjuk szerencsésnek a „20 nap elérési időhöz tartozó védőterület belső védőterületen kívüli rész” megfogalmazást, mely a **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet** alapján nem értelmezhető.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 4.1. d) és 4.2. d) és 13. pontja alapján került meghatározásra.

A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 4. pontja alapján, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. számú mellékletének 12.11.3. pontja alapján állapította meg az FKI-KHO.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése, az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Üzemeltető köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Tervező megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § (1) bekezdése, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 116. § (2) bekezdésének b) pontja biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. Az Ákr. 118. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést indokolni kell, csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő, az érintett ingatlanok tulajdonosa, használója által a fellebbezésért fizetendő díj mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (3) bekezdése írja elő.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság

kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a *vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján jelen határozat véglegessé válását követően a határozatban megállapított jogokat, kötelezettségeket és az ezzel összefüggő adatokat az e-vízikönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 23 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Kapják: ügyintézői utasítás szerint
Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758