

1.számú Melléklet

1-es számú melléklet Szentendre belváros egyesített rendszerű csatornahálózatának tehermentesítése, csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és kiépítése,
Tenderterv

	<u>Bevezetés helye módja</u>	<u>Befogadó</u>	<u>Vízgyűjtő terület nagysága [ha]</u>	<u>Q mértékadó [l/s]</u>	<u>Beavatkozással érintett utcák</u>
1	CS-1-0-0 jelű gravitációs csatorna	Gravitációsan 1-0-0 jelű csatornán, illetve Rsz1 átemelőn keresztül a Duna	4,5	508	Marx Károly tér, Görög u, Kert u, Bercsényi u, Jókai Mór u, Batthyány Lajos u, Péter Pál u, Futó u
2	Meglévő gravitációs csatorna	Lázár cár téri meglévő átemelőn keresztül a Duna	1,28	180	Lázár cár tér, Alkotmány u, Kígyó u, Ferenczy Károly köz, Malom u, Martinovics u
3	2-0-0 jelű gravitációs csatorna	M2-0-0 jelű gravitációs csatornán v. átemelőn keresztül a Bükkös-patak	3,64	341*	Kucsera Ferenc u, Bükkös part
10	Rendezett folyóka kialakítása, vápa és hordalékfogó	átemelőn keresztül a Duna	3,64	148	Ady Endre utca, Duna Korzó

*Mértékadó vízmennyiség érkezése esetén a befogadóba vezetéshez szivattyúzás is szükséges.