

1.számú Melléklet

1-es számú melléklet Szentendre belváros egyesített rendszerű csatornahálózatának tehermentesítése, csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és kiépítése,
Tenderterv

	<u>Bevezetés helye módja</u>	<u>Befogadó</u>	<u>Vízgyűjtő terület nagysága [ha]</u>	<u>Q mértékadó [l/s]</u>	<u>Beavatkozással érintett utcák</u>
4	3-0-0 jelű gravitációs csatorna	Bükkös-patak	9,65	822	Janicsár u, Kanonok u, Bükkös part, Bajcsy Zsilinszky u, Kurucz köz, Rákóczi u, Fulco deák u, Pátriárka u, Toldi u, Martinovics u, Várdomb u, Kölcsey Ferenc u
5	4-1-0 jelű gravitációs csatorna	M-4-0-0 jelű gravitációs csatornán keresztül a Bükkös patak	0,97	137,8	Arany János u, Bajcsy Zsilinszky u
6	5-0-0 jelű gravitációs csatorna	Bükkös-patak közvetlen bevezetéssel	1,24	176,2	Tiszteletes u, Bajcsy Zsilinszky u
7	M-6-0-0 jelű gravitációs csatorna	Meglévő bevezetésen keresztül a Bükkös-patak	0,91	110	Rakodczai Pál utca
8	Stéger Ferenc köz	Zöldterületi szikkasztás; 25m³-es víztározó	0,59	72	Stéger Ferenc köz
9	9-0-0 jelű gravitációs csatorna	Sztarovoda patak	15,42	1083	Méhész u, Egres u, Mandula u, Hold u, Mogyoró u, Zenta (Ilosvai) u, Bartók Béla u, Zrínyi Miklós u, Daru piac, Dodola u
12	Felszíni lefolyással történő levezetés	Bükkös-patak	0,21	30	Bükkös part

*Mértékadó vízmennyiség érkezése esetén a befogadóba vezetéshez szivattyúzás is szükséges.